

Maisons-Alfort, le 21 juin 2006

Cet avis a été révisé par l'avis du 14 juin 2007

AVIS

de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l'agrément par le ministère chargé de la santé de la résine échangeuse de cations Purolite C120 E et PFC120 E utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a été saisie le 23 septembre 2005 par la Direction générale de la santé d'une demande d'avis relatif à l'agrément par le ministère chargé de la santé des résines échangeuses de cations Purolite C120 E et PFC120 E utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine.

Après consultation du Comité d'experts spécialisé « Eaux » les 4 avril, 9 et 15 mai 2006, l'Afssa rend l'avis suivant :

Considérant la demande d'agrément de la résines échangeuses de cations Purolite C120 E et PFC120 E utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine ;

Considérant que toutes les molécules entrant dans la composition de cette résine figurent sur une liste positive de l'Union européenne ;

Considérant que la vérification de l'inertie de cette résine a été effectuée par un laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé et que les essais de migration ont été réalisés suivant les normes expérimentales AFNOR XP P 41-250-1, XP P 41-250-2 et XP P 41-250-3 ;

Considérant les résultats favorables des tests de criblage rapide, de criblage fin et de cytotoxicité ;

Considérant que les concentrations en divinylbenzène et éthylvinylbenzène sont inférieures aux seuils de détection dans la résine et dans l'eau mise en contact avec la résine ;

Considérant que l'évaluation de la résine ne dévoile pas d'anomalie de la demande en chlore qui reste dans les limites acceptables ;

Considérant que conformément aux préconisations du fabricant le chlorure de sodium est utilisé pour la régénération de la résine et que cette régénération est suivie d'une étape de désinfection au chlore,

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable à l'agrément des résines échangeuses de cations Purolite C120 E et PFC120 E pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine dans l'attente de la mise en place d'un nouveau protocole d'évaluation, sous réserve que le régénérant et le désinfectant utilisés soient ceux déclarés par le pétitionnaire dans le cadre de la présente demande d'agrément.

Pascale BRIAND